

ООО "ТД "Кудиновский трубный завод"

Россия 141107, Московская обл. город Щелково, деревня Байбаки, дом 9.

ПАСПОРТ

«23» __01__ 2025 г

трубы напорные из полиэтилена

Условное обозначение трубы:

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599 - 2001

Партия №: 6504 Размер партии: 600 м.

Упаковка: 6 шт. х 100 м.

Дата изготовления: «19» _01_ 2025 г.

Разрешены для применения в системах хозяйственно-питьевого назначения, сертификат соответствия:
№ РОСС RU. 32623.OC03.01780 с 07.04.2023г. по 06.04.2026 протокол №ИЛ03-13635 от 03.04.2023г.

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ	Результаты
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхности Допускаются незначительные полосы и волнистость, не попадающие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений.	соответствует
2	Размеры, мм: -наружный диаметр	110 (+0,7)	110,2 -110,6
	- толщина стенки	6,6 (+1,3)	6,6-6,9
	- овальность	2,2	1,2-1,6
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	520
4	Изменение длины труб после прогрева, %	Не более 3	Соответствует
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении по ГОСТ 24157 и п.8.6 ГОСТ 18599-2001, час, не менее -При начальном напряжении в стенке трубы 9 МПа, 20°C -При начальном напряжении в стенке трубы 4.6 МПа, 80°C -При начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа, 80°	100 165 1000	Без разрушений Соответствует Соответствует Соответствует

Гарантии изготовителя: ООО «ТД «Кудиновский трубный завод» гарантирует соответствие труб требованиям

ГОСТ 18599 - 2001 при соблюдении условий хранения (ГОСТ 15150, раздел 10 условия 5 (ОЖ4), допускается хранение в условиях 8 (ОЖЗ) сроком не более 12 месяцев Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Маркировка и упаковка: соответствует

Заключение: продукция соответствует ГОСТ 18599 - 2001 и признана годной к эксплуатации


Представитель предприятия



Волосатов Г.В

(подпись, Ф. И. О)

Представитель службы качества

 Гущин С.А
(подпись, Ф. И. О)